



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00466

Серия ВУ № 0028945

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15, ком. 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ Производственное частное унитарное предприятие «СОККОМ», сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100204960; место нахождения: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, д. 11, ком. 2; тел.: +375 17 280 73 76; адрес электронной почты (e-mail): sokkom@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Производственное частное унитарное предприятие «СОККОМ»; место нахождения: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, д. 11, ком. 2; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223058, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский сельский совет, д. Лесковка, ул. Промысловая, д. 5

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, комбинированные, глухие, однопольные, правые (левые), распашные, с порогом, марки ДП-2-К-Г-1п(л)-Рп-пл по СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия». Серийный выпуск

КОДЫ ТН ВЭД ЕАЭС 4418 29 000 0, 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 04-52/764П от 25.06.2021 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042; № А-296/22 от 11.04.2022, № А-315/22 от 14.04.2022, № А-407/22 от 19.05.2022 Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227. Отчет об анализе состояния производства от 14.05.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний». Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия», пункты 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.3.3. Двери имеют предел огнестойкости EI 30. Размеры дверей, мм (дм): от 2445x1150 (24,2-11) по 1565x750 (15-7) по конструкторской документации серии ДБПК-01

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.05.2022 **ПО** 19.05.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Туфатулина Наталья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Артемьев Павел Викторович
(Ф.И.О.)